ZS.PN.02.2017 Ryczywół, dnia 5 września 2017 r.

Wyjaśnienia nr 2 wraz ze zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ***„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Ryczywół wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gorzewie i budową przepompowni wody w Ludomach"***.

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zamawiający wyjaśnia i zmienia treść SIWZ:

Pytanie:
W związku z prowadzonym zamówienie publicznym jak wyżej proszę o odpowiedz na poniższe pytanie dotyczące CZEŚĆI 1przedmiotu zamówienia.
Zamawiający w dziale XII SIWZ opisuje zdolności techniczne i zawodowe – „...o wydajności min. 100m3/h, działającej w systemie automatycznym ... i wartości każdej z robót minimum 2,5mln. zł brutto".
Projekt Wykonawczy dla przedmiotowego zadania określa maksymalną wydajność godzinową urządzeń technologii - 40m3/h, a w przyszłości, po wybudowaniu trzeciej studni 60m3/h (co nie jest przedmiotem zamówienia).
Zgodnie z art. 7 ust. 1 PZP Zamawiający powinien przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Zasady udzielania zamówień publicznych wymagają, aby opis sposobu oceny spełniania warunków udziału był adekwatny do osiągnięcia celu, jakim jest wybór wykonawcy posiadającego doświadczenie gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, a jednocześnie nie ograniczał dostępu do zamówienia wykonawcom zdolnym do jego realizacji.
W związku z powyższym stwierdzam, że Zamawiający postawił wygórowany oraz nieproporcjonalny w stosunku do przedmiotu zamówienia wymóg referencji na wydajność technologii min. 100m3/h skoro projektowany układ będzie wynosił zaledwie 40m3/h.
Ponadto Zamawiający bezpodstawnie ogranicza ilość wykonawców, którzy mogliby przystąpić do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, więc ograniczona jest konkurencja w niniejszym postępowaniu.
Zgodnie z orzecznictwem KIO tak sformułowane zapisy SIW są niezgodne z zapisami PZP (wyrok KIO z dnia 20.01.2015, sygn. Akt: KIO 33/15).
Podsumowując wnioskujemy o zmianę zapisów warunku udziału w postępowaniu na adekwatne do opisu przedmiotu zamówienia oraz przesunięcie terminu składania ofert lub stosownie do art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP unieważnienie postępowania gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Rozstrzygnięcie postępowania na podstawie wadliwej SIWZ prowadzić będzie do zawarcia wadliwej umowy.

Odpowiedź – zmiana treści SIWZ:
Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie Części 1 zamówienia, określony w SIWZ-część I (IDW) Dział XII ust. 2 pkt 2) lit. a) brzmi:

a) *wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem były roboty budowlane polegające na budowie lub/i rozbudowie lub/i przebudowie*

lub/i modernizacji stacji uzdatniania wody o wydajności min. 100 m3/h, działającej w systemie automatycznym z wizualizacją pracy stacji oraz posiadającej 1 (jeden) lub więcej zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności min. 200 m3 i wartości każdej z robót minimum 2,5 mln. zł brutto.

Zamawiający poprzez wydajność stacji uzdatniania wody opisaną w ww. warunku rozumie wydajność całego układu / zestawu sieciowego stacji uzdatniania wody tj. wydajność godzinową zasilania sieci wodociągowej. Tym samym zamawiający określił wydajność o wartości min. 100 m3/h całej SUW (a nie tylko urządzeń technologii).
Wydajność, o której wspomina wykonawca określona w opisie przedmiotu zamówienia na SUW Gorzewo na poziomie Q_{hmax}=40 m3/h (docelowo po wybudowaniu trzeciej studni Q_{hmax}=60 m3/h) dotyczy wydajności godzinowej urządzeń technologii w linii uzdatniania / bloku filtracyjnego. Zamawiający w tym zakresie wydajności nie stawia żadnego warunku.

Należy podkreślić, iż Część 1 zamówienia obejmuje zarówno rozbudowę SUW Gorzewo jak i wykonanie przepompowni wody w Ludomach (w tym likwidację SUW Ludomy o wydajności Q=50 m3/h). Tym samym zmodernizowany i rozbudowany SUW Gorzewo będzie miał za zadanie zaopatrzyć w wodę pitną obszar zasilany przez likwidowany SUW Ludomy. Po likwidacji SUW Ludomy, stacja w Gorzewie musi przejąć łączną wydajność obu stacji.

Zakres zamówienia Części 1 obejmuje modernizację i rozbudowę SUW Gorzewo, której wynikiem jest możliwość zasilenia sieci wodociągowej w ilości do 120 m3/h, co potwierdza opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji projektowej, w której określono parametr wydajności godzinowej zasilania sieci wodociągowej na $Q_{hmax\text{-}SUW}$=120 m3/h.

W związku z powyższym, przyjęcie w opisie warunku udziału w postępowaniu wartości wydajności stacji uzdatniania wody (rozumianej jako wydajność całego układu / zestawu sieciowego SUW) na minimalnym poziomie 100 m3/h jest proporcjonalne do przedmiotu zamówienia i w pełni uzasadnione.

Jednakże, w świetle udzielonych powyższych wyjaśnień zasadna jest zmiana (doprecyzowanie) treści warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie Części 1 zamówienia celem usunięcia wątpliwości interpretacyjnych dotyczących opisu niniejszego warunku.

Tym samym zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ, w tym przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert:

SIWZ-część I (IDW) Dział XII ust. 2 pkt 2) lit. a) dotyczący CZĘŚCI 1 zamówienia otrzymuje brzmienie:

a) *wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem były roboty budowlane polegające na budowie lub/i rozbudowie lub/i przebudowie lub/i modernizacji stacji uzdatniania wody o wydajności godzinowej zasilania sieci wodociągowej min. 100 m3/h, działającej w systemie automatycznym z wizualizacją pracy stacji oraz posiadającej 1 (jeden) lub więcej zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności min. 200 m3 i wartości każdej z robót minimum 2,5 mln. zł brutto,*

SIWZ-część I (IDW) Dział XVI ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

1) Opakowanie oferty winno zostać oznaczone nazwą (firmą), siedzibą i adresem wykonawcy oraz opisane następująco:

✂ .....

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

OFERTA

złożona dla postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Ryczywół wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gorzewie i budową przepompowni wody w Ludomach.

Znak sprawy: ZS.PN.02.2017

Nie otwierać przed dniem 11 września 2017 r., godzina 14:00

✂ .....

SIWZ-część I (IDW) Dział XIX ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	**11 września 2017 r.**	**do godziny**	**13:30**

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego:

w dniu	**11 września 2017 r.**	**o godzinie**	**14:00**

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Maciej Kozłowski