



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

ZS.ZO.03.2018

Ryczywół, dnia 30 maja 2018 r.

WYJAŚNIENIA NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
<https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/> <http://pkryczywol.pl/>

dotyczy: wykonanie dokumentacji technicznej dla Przedsięwzięcia pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół”, w ramach zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa – nieruchomości poza aglomeracją”.

W związku z wpływem do zamawiającego pytań w ww. postępowaniu, zamawiający wyjaśnia:

Pytania:

1. Czy na terenie objętym projektem występują obszary podlegające ochronie przyrody?
2. Czy teren jest objęty ochroną konserwatora zabytków?
3. Czy będą występować przejścia przez tereny zamknięte?
4. Czy będą występować przejścia pod ciekami?
5. Czy na całym terenie objętym projektem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?
6. Czy podany z zapytaniu termin opracowania dokumentacji tj. 6 m-cy od dnia zawarcia umowy, obejmuje uzyskanie przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na budowę? Jeśli tak to czy Zamawiający przewiduje wydłużenie tego terminu ze względu na niezależny od Wykonawcy czas wydawania decyzji administracyjnych i uzyskiwania uzgodnień (w tym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla części 1)?
7. Czy ofertę można złożyć w formie pisemnej pocztą mailową?
8. W opisie przedmiotu zamówienia dla części 1 jest informacja że w zakresie jest dostawa mobilnego agregatu prądotwórczego. Proszę o wyjaśnienie.
9. W wydanej decyzji na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej jest zapis o konieczności opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu. Nie ma informacji o tym, że trzeba to zrobić przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Czy w zakresie Wykonawcy dokumentacji projektowej, jest opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu?

Odpowiedzi:

- Ad.1. Na terenie objętym projektem brak obszarów podlegających ochronie.
Ad. 2. Teren nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków.
Ad. 3. Na terenie objętym projektem brak terenów zamkniętych.
Ad. 4. Tak. Istniejące ciek i to przede wszystkim rowy przydrożne.
Ad. 5. Nie. Poniżej wykaz działek, dla których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lipa.

1.	Lipa	28 (obecnie 439/2, 439/3, 439/4, 439/5, 439/6, 439/7, 439/8, 439/9, 439/10, 439/11)	Uchwała nr XXXII/201/2002 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 09.10.2002 r.
2.	Lipa	29 (obecnie 439/12, 439/13, 439/14, 439/15, 439/16, 439/17, 439/18, 439/19, 439/20, 439/21)	Uchwała nr XXXII/201/2002 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 09.10.2002 r.
3.	Lipa	33 (obecnie 439/1)	Uchwała nr VI/60/2003 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 25.06.2003 r.

Ad. 6. Tak. Termin 6 miesięcy obejmuje uzyskanie przez wykonawcę decyzji o pozwolenia na budowę. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego zamawiający przewidział możliwość zmian treści zawartej umowy (w tym terminu jej obowiązywania) w przypadku wystąpienia warunków opisanych w Dziale X zapytania ofertowego lub par. 10 wzoru umowy.

Ad. 7. Zgodnie z treścią Działu VII oferta winna zostać złożona w formie pisemnej. Nie jest dopuszczalna forma elektroniczna (w tym skan oferty), za wyjątkiem oferty złożonej w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Ad. 8. Agregat mobilny ma służyć operatorowi sieci, do obsługi przydomowych przepompowni oraz sieciowych podczas braku zasilania z sieci.

Ad. 9. Zakres przedmiotu niniejszego zamówienia nie obejmuje opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu. Opracowanie i uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu będzie obowiązkiem wykonawcy robót budowlanych.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Maciej Kozłowski